

Batch EUDKVE-00732617
 Sagsnavn Over Barrit Vandværk. Ledningsnet
 Sagsnummer/lokalitetsnr
 Udtagningsdato 01-11-2018 11:00
 Modtaget på laboratoriet 01-11-2018
 Rapport (seneste rapportrevision) 05-11-2018/AR-18-CA-00732617-01
 Prøvenummer 80568054
 Prøve mærke køkkenhane
 DGUnr

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	1	Colilert Quanti Tray
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	1	Colilert Quanti Tray
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml	1	ISO 7899-2:2000
Kimtal ved 22°C	33	CFU/ml	1	ISO 6222:1999
Nitrit	0,002	mg/l	0,001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Prøvetagning efter flush	Udført			DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A