

Batch EUDKVE-00685293
 Sagsnavn Over Barrit Vandværk. Ledningsnet
 Sagsnummer/lokalitetsnr
 Udtagningsdato 28-06-2018 09:45
 Modtaget på laboratoriet 28-06-2018
 Rapport (seneste rapportrevision) 02-07-2018/AR-18-CA-00685293-01
 Prøvenummer 80547408
 Prøve mærke skolekøkken
 DGUnr

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	1	Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturis
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	1	Colilert Quanti Tray E-kultivering (MPN miniaturis
Enterokokker	< 1	CFU/100 ml	1	ISO 7899-2:2000 E-kultivering (membran plade)
Kimtal ved 22°C	15	CFU/ml	1	ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene m
Kimtal ved 22°C	15	CFU/ml	1	ISO 6222:1999 E-kultivering (ikke-chromogene m
Nitrit	< 0,001	mg/l	0,001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B) Spektrofotometri (DA)
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A
Prøvetagning efter flush	Udført			DS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A

eret)
eret)

edier)
edier)
)